



POZIOM PORÓWNAWCZY 70.00 m n.p.m.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| PROJ. RZĘDNA TERENU       |  |
| RZĘDNA OSI RUROCIĄGU      |  |
| ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU |  |
| SPADKI, DŁUGOŚCI          |  |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ        |  |
| ODLEGŁOŚCI                |  |

TROJNIK REDUKCYJNY DN150/100  
ZASUWA DN100

Proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=79.37

redukcja  
Proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=80.13

Proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=80.45

REDUKCJA PVC110/90  
ZMIANA KIERUNKU 45°  
HYDRANT NADZIEMNY Z ZASUWĄ DN80

łóżna ostrzegawcza koloru niebieskiego

odsypka piaszkowa  
gr. 30cm

odsypka piaszkowa  
gr. 10cm

0.43%

93.0m

0.46%

PVCciś.110 PN10 L=202.0m

0.0

24.5

93.0

93.0

109.0

164.5

202.0

203.5

204.0

206.0

C

0

1

HP3

2

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ZEN" TORUŃ

ul.Batnicka7, 87-100 Toruń, tel.607096176

Właściciele wg załączanego wykazu

|              |   |                        |  |                        |  |
|--------------|---|------------------------|--|------------------------|--|
| Inwestor     |   |                        |  | Urząd Gminy Inowrocław |  |
| Obiekt:      | SIEĆ I PRZYLĄCZA KANALIZACYJNE<br>ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA |                        |  | Branża:                |  |
| Adres:       | m.Tizaski - komaszycę gm.Inowrocław                     |                        |  | Sanitarna              |  |
| Temat:       | PROFIL WODOCIĄGU<br>ODCINEK C - HP3                     |                        |  | Skala:                 |  |
| Projektował: | Zenon Barski  | UAK-KZ-<br>7210/386/87 |  | 1:100/500              |  |
| Sprawił/zit: | inż.Zbigniew Lewandowski                                | WRR-I-7131<br>-14/02   |  | Nr rys.:<br>9          |  |
| Data:        |   |                        |  | Toruń 22.11.2012       |  |